



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ.**

от 19.09.2018 г.

№ 0053

При проведении внеплановых мероприятий по надзору деятельности:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Ершовка Вятскополянского района Кировской области ИНН 4307004877, ОГРН 1024300610322, расположенного по адресам: 612956, Кировская область, Вятскополянский район, с. Ершовка, ул. Молодежная, 17; 612956, Кировская область, Вятскополянский район, с. Ершовка, ул. Молодежная, 9;
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический адрес объекта)

и рассмотрение представленных документов:

акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 0979 от 04.09.2018 г.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Классные доски в учебных кабинетах, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок (в учебных кабинетах «Биологии и географии», «Истории, обществознания»), в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 01.09.2020 г.

2. Провести ремонт
 - стен и потолка в коридорах школы;
 - провести ремонт пола в двух кабинетах «Начальных классов»;
 - стен, потолка и пола в санузле для девочек на втором и первом этаже, а также в санузле для мальчиков на первом этаже;

- пола в коридоре второго этажа;
 - стен, потолка пола в спортзале
 - стен, потолка раздевалки для мальчиков и девочек
 - тамбур запасного выхода обшить строительными материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств
- Ремонтные работы провести в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4.28, п.4.29 гл.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: 01.09.2020 г.

3. Приобрести разделочные столы, промаркировать их согласно этапам технологических процессов. Хранение чистой одежды проводить согласно требованиям СП 2.3.6.1079-01. Данный пункт предписания выполнить в соответствии с требованиями п.5.1 п.6.1 СП 2.3.6.1079-01, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.5, п.4.10 гл.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения: 01.09.2020 г.

4. Стеллажи для хранения пищевой продукции привести в соответствие с требованиями п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения: 01.09.2020 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а, 612960) – до 01.09.2020 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу с. Ершовка Вятскополянского района Кировской области в лице директора школой Ложкиной Натальи Андреевны.
(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе



Е.П.Чехонина.

Предписание получил «19» сентября 2018 г.

Директор
(лицо, получившее предписание)

Н.А.
(подпись)

Ложкина Н.А.
(фамилия, имя, отчество)